

Tisztelt Partnerünk!

A tavaszi-nyári időszakban rendszeressé válnak a különböző kültéri rendezvények és falunapok. **A helyszín kijelölése és rendezvény előkészítése során kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet a biztonsági előírásokra**, különös tekintettel az elektromos vezetékekre, a tartószerkezetekre és a földben elhelyezett egyéb közművekre.

Fontos tudnivalók

- A gázhálózat minimális földben lévő mélysége belterületen 0,8 méter, külterületen 1,2 méter, a villamos és egyéb közművek hálózatainak minimális földben lévő mélysége belterületen rendezett terepszinten 0,6 méter, út alatt 1 méter, de ez a terepszint utólagos változása miatt kevesebb is lehet.
Ügyeljenek arra, hogy a földmunkák során ne sértsék meg egyik hálózatot se!
- A légvezetékek feszültségintéztől függően általában 7-12 méter magasan helyezkednek el. Mielőtt bármilyen szerkezetet, sátrat vagy díszítőelemet állítanak fel, győződjenek meg arról, hogy azok nem érintkeznek a vezetékekkel vagy kerülnek veszélyes közelségbe ezekhez.
- A rendezvények előkészítése során esetlegesen használt darukat, és egyéb emelőgépeket ne a villamos hálózat közelében működtessék! Amennyiben a munkavégzés érinti a biztonsági övezetet, akkor szakfelügyeletet kell igényelni, melyre az igény a lenti linken leírtak szerint nyújtható be.

A májusfa állítása is jelenthet kockázatot, ha annak állítását közmű hálózat közelében végzik. A helyszínt célszerű nappal kiválasztani, mivel az esti órákban a vezetékek elkerülhetik a figyelmet.

A biztonsági övezeten belül májusfát állítani tilos! Biztonsági övezet közelében csak olyan májusfa állítható, amely eldőlés esetén a közmű hálózatban kárt nem okoz.

Biztonsági övezetekkel, megközelítési távolságokkal kapcsolatban alábbi oldalunkon találnak további információkat:
eon.hu/halozat-veszelyei

Teendők baleset esetén

Amennyiben a rendezvény előkészítése vagy lebonyolítása során bármilyen **áram- vagy gázhálózatot érintő baleset, rendkívüli esemény történik** (pl. a vezeték, vagy a földben lévő gázcső, kábel megsérül), **azonnal jelezzék a lenti elérhetőségeinket!**

A sérült szerkezetek és vezetékek súlyos balesetveszélyt jelenthetnek. A leszakadt vagy földön fekvő vezetékeket mindig tekintsék feszültség alatt állónak. Ne közelítsék meg, ne érintsék sem kézzel, sem bármilyen eszközzel, még akkor sem, ha útakadályt képez.

A gyors és hatékony intézkedés érdekében mentse el hibabejelentő telefonszámainkat:

Áramhálózati érintettség esetén:

- Dél-dunántúli régió: +36 80 20 50 20
- Észak-dunántúli régió: +36 80 533 533
- Budapest és Pest vármegye: +36 80 38 39 40

Gázhálózati érintettség esetén:

- Dél-dunántúli régió: +36 80 42 42 42
- Közép-dunántúli régió: +36 80 301 301

Kérjük, hogy a fenti információkat osszák meg a helyi közösségekkel és érintettekkel, hogy a balesetek és a káresemények megelőzhetőek legyenek.

Köszönjük az együttműködést és biztonságos rendezvényeket kívánunk!

Üdvözlettel:
E.ON Hungária csoport